

## 2023년 9월 공공하수처리시설 하수처리현황

### □ 수처리 현황

구분	용량	유입수							방류수							비고
		PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균	
법정수질	500이상									10.0	25(15)	10.0	20.0	0.5(0.3)		
	500~50									10.0	25.0	10.0	20.0	2.0		
	50이하									10.0	25.0	10.0	40.0	4.0		
합천	5,000	7.1	178.8	83.7	155.3	44.520	3.990	246,300	6.8	0.4	4.7	1.5	5.010	0.032	-	
초계·적중	1,400	7.1	131.9	57.1	128.3	31.219	2.941	195,667	6.8	0.8	4.4	1.6	4.160	0.034	76	
가야·야로	2,000	7.1	79.6	52.0	120.3	29.576	2.572	57,067	6.8	0.6	3.9	1.5	4.077	0.055	20	
삼가	900	7.6	107.8	71.3	152.7	41.314	3.982	242,700	7.4	0.7	4.9	1.6	3.556	0.060	13	
가호	660	7.3	127.9	66.2	141.3	28.127	2.752	223,933	7.0	0.8	4.7	1.7	5.592	0.029	-	
용주	50	7.2	108.7	71.3	125.5	34.890	3.425	168,000	6.8	0.9	6.5	0.1	9.972	0.806	-	
봉계	68	7.2	108.5	57.1	94.5	33.480	2.628	132,750	6.8	3.2	6.0	4.0	7.176	0.702	161	
두심	70	7.3	68.7	79.7	84.0	26.768	2.256	145,000	7.0	7.0	4.7	3.7	5.772	0.585	134	
구평	46	7.6	71.1	81.8	88.0	28.583	2.613	189,000	7.5	1.9	4.2	4.0	6.770	0.430	208	
봉산	150	7.2	121.8	70.3	144.5	36.878	4.005	149,000	6.7	3.4	7.1	3.9	7.545	0.729	156	
묘산	120	7.0	178.7	62.0	154.5	37.770	3.092	177,000	6.7	2.3	7.5	2.9	6.119	0.759	124	
대병	170	7.4	128.2	81.5	169.0	36.908	3.752	170,500	7.0	5.6	7.0	2.0	6.425	0.758	155	
회양	150	7.3	126.0	67.6	126.0	27.308	2.771	240,250	6.9	1.2	3.6	0.2	8.577	0.648	-	
해인사	300	7.1	72.7	27.8	113.0	24.638	2.202	121,500	6.8	2.3	6.9	5.9	11.246	0.839	86	
마장	50	7.1	79.4	27.5	60.0	20.738	2.652	116,000	6.9	5.8	5.9	2.6	3.971	0.468	641	
권빈	70	7.5	114.5	77.6	164.5	31.485	3.342	170,250	6.8	2.6	5.0	2.3	8.235	0.644	68	
가회	120	7.6	113.9	70.5	136.5	37.268	3.453	212,500	7.5	2.1	4.7	2.8	7.485	0.743	101	
쌍백	200	7.6	87.7	70.2	120.0	35.685	3.210	148,000	7.5	1.8	5.2	2.1	8.574	0.663	114	
계산	50	7.4	133.0	42.4	107.5	26.835	1.994	87,750	7.0	2.0	6.2	2.4	6.528	0.627	114	
유전	85	7.3	89.1	72.7	129.0	29.873	2.121	215,750	6.9	2.8	5.2	2.7	5.258	0.742	90	
청덕	115	7.1	100.0	51.0	148.5	32.325	2.927	235,250	6.8	0.6	4.7	3.0	9.257	0.877	-	
쌍책	165	7.2	127.4	81.7	164.0	28.433	3.210	219,500	6.9	0.5	4.9	3.4	7.556	0.645	43	
대양	180	7.3	184.1	73.8	152.0	42.788	2.694	231,250	6.9	7.2	7.0	5.3	7.637	0.633	324	
덕곡	75	7.1	136.6	63.9	166.0	41.138	3.186	174,250	6.7	5.3	7.8	4.8	9.317	0.744	238	
매안	110	7.2	219.8	83.6	138.0	39.668	3.533	180,250	6.9	1.8	6.5	2.7	6.303	0.623	227	