

2023년 2월 공공하수처리시설 하수처리현황

□ 수처리 현황

구분	용량	유입수						방류수						방류량	비고
		BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균		
법정수질	500이상							10.0	25(15)	10.0	20.0	0.5(0.3)			
	500~50							10.0	25.0	10.0	20.0	2.0			
	50이하							10.0	25.0	10.0	40.0	4.0			
합천	5,000	137.6	93.8	216.7	47.900	9.330	560,000	1.2	3.9	1.1	5.900	0.096	-	4,303	
초계·적중	1,400	27.6	97.7	132.5	36.700	5.095	89,000	0.8	3.5	1.0	7.800	0.049	-	1,041	
가야·야로	2,000	48.5	39.8	80.0	30.200	4.251	47,000	0.2	2.2	1.1	5.100	0.123	4	1,084	
삼가	900	108.8	79.2	170.0	50.400	6.645	510,000	0.6	4.2	0.7	3.600	0.260	26	483	
가호	660	162.8	134.8	197.5	46.500	8.103	46,000	0.9	4.0	1.5	5.700	0.083	-	256	
용주	50	165.4	98.4	97.1	30.000	4.372	330,000	2.4	3.3	3.0	7.000	0.230	-	46	
봉계	68	138.2	107.6	46.0	76.900	7.910	50,000	1.3	3.9	0.8	7.100	0.057	1	11	
두심	70	97.9	87.8	135.0	38.500	4.531	230,000	0.4	3.4	2.6	6.600	0.083	-	12	
구평	46	82.4	50.0	84.3	23.000	2.965	36,000	0.7	4.5	1.3	7.800	0.086	20	24	
봉산	150	134.3	50.1	38.6	42.700	3.031	35,000	3.5	3.6	2.9	8.600	0.450	48	94	
묘산	120	180.8	84.1	70.0	25.400	4.280	49,000	1.6	3.1	1.8	7.100	0.113	-	168	
대병	170	96.7	85.3	182.0	30.500	4.301	110,000	2.3	3.4	0.6	4.300	0.367	59	159	
회양	150	189.7	35.7	125.0	31.800	3.576	47,000	0.6	3.2	2.1	6.800	0.186	-	44	
해인사	300	101.3	27.7	38.6	16.200	3.155	14,000	2.7	2.6	1.4	5.700	0.719	54	217	
마장	50	82.7	24.4	39.0	8.900	2.092	80,000	1.3	3.6	0.8	5.500	0.109	-	26	
권빈	70	184.0	69.9	90.0	30.700	4.607	54,000	1.2	4.2	1.2	8.100	0.014	1	51	
가회	120	89.5	22.5	80.0	20.600	2.814	120,000	0.7	2.5	1.1	4.900	0.497	8	115	
쌍백	200	86.2	49.3	71.4	22.000	2.952	110,000	2.3	2.7	1.3	5.800	0.610	2	226	
계산	50	107.3	23.5	54.3	19.900	4.442	63,000	0.8	3.4	1.1	8.200	0.255	18	56	
유전	85	137.5	78.7	140.0	22.500	4.008	330,000	0.5	3.5	2.5	6.900	0.078	-	93	
청덕	115	126.5	42.1	212.5	40.500	6.048	200,000	1.6	3.7	1.6	9.000	0.058	-	70	
쌍책	165	101.3	36.9	124.0	41.700	5.745	150,000	0.5	3.6	1.5	8.400	0.059	15	100	
대양	180	130.7	47.5	72.0	35.400	4.845	43,000	1.8	3.7	1.4	7.800	0.172	16	116	
덕곡	75	131.3	22.8	170.0	37.800	5.198	140,000	1.9	3.4	2.4	8.800	0.059	3	58	